

Notificación de Ensayos y Clasificación

EMPRESA	C3 SYSTEMS, S.L
DIRECCIÓN	C/ JUAN DE HERRERA, 34 · PARQUE EMPRESARIAL 03203 ELCHE (ALICANTE)
Nº INFORME ASOCIADO	061071

**PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA DE LAMAS
ORIENTABLES**

REF.« SEESKY-BIO »

ENSAYO	RESULTADO
Resistencia a carga de viento UNE EN 13659:2016	CLASE 6
Estanquidad al agua UNE EN 1873:2006, apdo. 6.3	SATISFACTORIO
Resistencia a la carga de nieve metodología interna.	1.260 kg
Resistencia a impacto cuerpo duro metodología interna.	SATISFACTORIO

Fecha de ensayo	09/11/2016
Fecha de emisión	02/12/2016

Estos resultados son el resumen de los datos incluidos en el "Informe de Ensayo" identificado en nº de informe asociado.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.



 Fdo: Aintzina Makazaga
 Resp. Técnico.